

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2023/2024 года

Выдан *муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению*
Полевского городского округа
«Средняя общеобразовательная школа с. Полдневая»


в отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. Здание школы: с. Полдневая, ул. Максима Горького, д. 10,
2. Здание детского сада: с. Полдневая, ул. Комсомольская, д. 77.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду 2023/2024 года от 13.09.2023г.

Глава Полевского городского округа
13.09.2023г.



К.С. Поспелов

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2023 - 2024 гг.

г. Полевской, Свердловская область

«13» сентября 2023 г.

Комиссия, образованная постановлением Администрации Полевского городского округа от 19.05.2023 № 424-ПА (ред. от 09.08.2023 № 663-ПА), в составе:

председатель комиссии: Нужнова Ольга Викторовна – заместитель Главы Администрации Полевского городского округа;

члены комиссии:

- Кузнецова Ирина Анатольевна – заместитель Главы Администрации Полевского городского округа;
- Яковлева Светлана Георгиевна - начальник органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа;
- Кузьменко Елена Сергеевна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа;
- Новопашина Ирина Николаевна - инженер энергетик отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа;
- Бекк Василий Фридрихович - инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа;
- Ливанов Максим Анатольевич — главный инженер общества с ограниченной ответственностью «Полевская коммунальная компания Энерго»;
- представитель Уральского управления Ростехнадзора - _____ (по согласованию), в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов, утвержденной Главой Полевского городского округа К.С. Поспеловым в период с 01.08.2023г. по 11.08.2023г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа с. Полдневая»

С проведением проверки ознакомлен:

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя))

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов: МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа с. Полдневая», 623375 Свердловская область, город Полевской, с. Полдневая, ул. Максима Горького, 10; ул. Комсомольская, 77

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:			
1.	Акты промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов.	Не требуется	Не предусмотрено проектом
2	Акты промывки систем отопления зданий и сооружений.	Выполнено	Акт №1 от 26.07.2023 промывки систем отопления зданий и

			сооружений Акт 1/1 от 26.07.2023 промывки внутренней системы отопления
3.	Акты промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции	Не требуется	Не предусмотрено проектом
4.	Акты очистки и промывки дренажей тепловых сетей канальной прокладки (при наличии их в проекте)	Не требуется	Не предусмотрено проектом
5.	Режимные карты для тепловых пунктов теплопотребляющих установок	Не требуется	Не предусмотрено проектом
6	Годовой план-график ремонта систем теплопотребления	Выполнено	Приказ № 151/1-Д от 08.06.2023 г. «Об утверждении годового плана-графика ремонта системы теплопотребления» Приказ №151-Д от 08.06.2023 «О создании комиссии по подготовке к отопительному сезону» Акт от 13.07.2023г. о выполнении плана подготовки к отопительному сезону Годовой план-график ремонта системы теплопотребления на 2023-2024 учебный год
7.	Акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества отремонтированного оборудования и качества выполнения ремонтных работ.	Не требуется	Ремонтных работ не производилось
8.	Акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность	Выполнено	Акт №1 от 26.07.2023 гидропневматической промывки систем отопления зданий и сооружений Акт 1/1 от 26.07.2023 гидропневматической промывки внутренней системы отопления
9.	Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии	Выполнено	Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии от 13.07.2023
10	Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление)	Выполнено	Акт осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление) от 13.07.2023 г
11.	Акты проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду	Не требуется	Не предусмотрено проектом
12	Акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты периодической поверки приборов учета.	Выполнено	Акт приема в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя от 19.10.2022г (с. Полдневая, ул. Комсомольская, 77) Акт приема в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя от 19.10.2022г (с. Полдневая, ул. М. Горького, 10)
13.	Акт проверки работоспособности защит систем теплопотребления.	Не требуется	Не предусмотрено проектом
14.	Акты проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	Не требуется	Не предусмотрено проектом
15.	Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок,	Выполнено	Акт от 20.07.2023 г проверки наличия паспортов и тепловых

	принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала.		энергоустановок; Схема ИТП (с. Полдневая, ул. М. Горького, 10, с. Полдневая, ул. Комсомольская, 77) Справка по приборам учета (с. Полдневая, ул. М. Горького, 10, с. Полдневая, ул. Комсомольская, 77)
16.	Акт присоединения систем теплотребления к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения	Выполнено	Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатации ответственности по инженерным сетям от 01.02.2023г. приложение № 2 к Муниципальному контракту на поставку энергоресурсов №21/4-ПТ от 01.02.2023 г.
17.	Акт проверки на плотность оборудования тепловых пунктов	Не требуется	Не предусмотрено проектом
18	Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя	Выполнено	Муниципальный контракт на поставку энергоресурсов №21/4-ПТ от 01.02.2023 г.
19	Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.	Выполнено	Акт обследования наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов от 31.07.2023 г.
20	Справка о задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	Выполнено	Справка «Об отсутствии задолженности» от 28.08.2023г, №128 Акт сверки за период 01.01.2023 - 30.06.2023 г.
21	Справка из организации-потребителя о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок.	Выполнено	Справка по укомплектованности штата ремонтного персонала хозяйственно-эксплуатационной конторы, выдана ОМС Управлением образования ПГО
22.	Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту.	-	-
23	Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей.	Выполнено	Справка о наличии аварийного запаса расходных материалов и запасных частей от 20.07.2023 г
24.	Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии	Выполнено	Справка о параметрах надежности теплоснабжения №123 от 03.07.2023 г

Готово

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

МБОУ ПГО «Средняя образовательная школа с. Полдневая»

(наименование объекта)

Готово


к отопительному периоду 2023-2024 гг.

Документы, рассмотренные комиссией (перечислить):

1. Акт №1 от 26.07.2023 промывки систем отопления зданий и сооружений
2. Акт 1/1 от 26.07.2023 промывки внутренней системы отопления
3. Приказ № 151/1-Д от 08.06.2023 г. «Об утверждении годового плана-графика ремонта системы теплотребления»


4. Приказ №151-Д от 08.06.2023 «О создании комиссии по подготовке к отопительному сезону»
5. Акт от 13.07.2023г. о выполнении плана подготовки к отопительному сезону
6. Годовой план-график ремонта системы теплоснабжения на 2023-2024 учебный год
7. Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии от 13.07.2023
8. Акт осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление) от 13.07.2023 г
9. Акт приема в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя от 19.10.2022г (с. Полдневая, ул. Комсомольская, 77)
10. Акт приема в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя от 19.10.2022г (с. Полдневая, ул. М. Горького, 10)
11. Акт от 20.07.2023 г проверки наличия паспортов и тепловых энергоустановок;
12. Схема ИТП (с. Полдневая, ул. М. Горького, 10, с. Полдневая, ул. Комсомольская, 77)
13. Справка по приборам учета (с. Полдневая, ул. М. Горького, 10, с. Полдневая, ул. Комсомольская, 77)
14. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатации ответственности по инженерным сетям от 01.02.2023г. приложение № 2 к Муниципальному контракту на поставку энергоресурсов №21/4-ПТ от 01.02.2023 г.
15. Муниципальный контракт на поставку энергоресурсов №21/4-ПТ от 01.02.2023 г.
16. Акт обследования наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов от 31.07.2023 г.
17. Справка «Об отсутствии задолженности» от 28.08.2023г, №128
18. Акт сверки за период 01.01.2023 - 30.06.2023 г
19. Справка по укомплектованности штата ремонтного персонала хозяйственно-эксплуатационной конторы, выдана ОМС Управлением образования ПГО
20. Справка о наличии аварийного запаса расходных материалов и запасных частей от 20.07.2023 г
21. Справка о параметрах надежности теплоснабжения №123 от 03.07.2023 г
22. Акт проверки готовности организации к отопительному периоду 2023/2024г. От 25.07.2023г.


Председатель комиссии:



 _____ /О.В. Нужнова
 (подпись, расшифровка подписи)


Члены комиссии:


 _____ /И.А. Кузнецова
 (подпись, расшифровка подписи)


 _____ /С.Г. Яковлева
 (подпись, расшифровка подписи)


 _____ /Е.С. Кузьменко
 (подпись, расшифровка подписи)



 _____ /И.Н. Новопашина
 (подпись, расшифровка подписи)


 _____ /В.Ф. Бекк
 (подпись, расшифровка подписи)


 _____ /М.А. Ливанов
 (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:

  2023 г.



 (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813835

Владелец Батина Тамара Георгиевна

Действителен с 05.04.2023 по 04.04.2024