

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2024/2025 года

Выдан *муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению*
Полевского городского округа
«Средняя общеобразовательная школа с. Полдневая»

в отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:


1. Здание школы: с. Полдневая, ул. Максима Горького, д. 10,
2. Здание детского сада: с. Полдневая, ул. Комсомольская, д. 77.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду 2024/2025 года от 13.09.2024г.

Глава Полевского городского округа

13.09.2024г.



К.С. Пospelov

АКТ
готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 гг.

г. Полевской, Свердловская область

«13» августа 2024 г.

Комиссия, образованная постановлением Администрации Полевского городского округа от 27.05.2024 № 545-ПА, в составе:

председатель комиссии: Комякова Татьяна Александровна – заместитель Главы Полевского городского округа;

члены комиссии:

- Кузнецова Ирина Анатольевна – заместитель Главы Администрации Полевского городского округа;
- Яковлева Светлана Георгиевна - начальник органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа;
- Петина Ирина Александровна - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа;
- Будылина Ольга Николаевна - экономист отдела по экономике и закупкам муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа;
- Ливанов Максим Анатольевич — главный инженер общества с ограниченной ответственностью «Полевская коммунальная компания Энерго»;
- представитель Уральского управления Ростехнадзора - _____ (по согласованию), в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов, утвержденной Главой Полевского городского округа К.С. Поспеловым в период с 02.08.2024г. по 16.08.2024г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа с. Полдневая»

С проведением проверки ознакомлен:

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя))
Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов: МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа с. Полдневая», 623375 Свердловская область, город Полевской, с. Полдневая, ул. Максима Горького, 10; ул. Комсомольская, 77

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:			
1.	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в	Не требуется	Нарушения в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок

	тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок		отсутствуют
2.	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок	Выполнено	Акт №2 от 23.07.2024 промывки систем отопления Акт №6 от 23.07.2024 гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования системы отопления
3.	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	Не требуется	Не предусмотрено проектом
4.	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения	Выполнено	Акт №5 от 23.07.2024 выполнения плана ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду 2024/2025 гг. систем теплопотребления 2.Приказ об утверждении годового плана графика ремонта системы теплопотребления от 05.07.2024г. №161/1-Д+план график ремонта системы теплопотребления.
5.	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии	Выполнено	1. Акт №6 от 23.07.2024г. разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и разграничения эксплуатационной ответственности сторон (приложение №2 к контракту теплоснабжения и поставки горячей воды №21/5-ПТ от 08.02.2024г.). 2.Акт №7 от 23.07.2024г. Испытания тепловых сетей на прочность и плотность. 3. Акт №8 от 23.07.2024г. Проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления к отопительному периоду 2024-2025г.г.
6.	Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов	Выполнено	Акт №9 от 23.07.2024г осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери)
7.	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	Выполнено	Акт №10 технического состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах элеваторных узлов
8.	Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии	Выполнено	Акт №11 от 23.07.2024г работоспособность приборов учета (форма 9)
9.	Работоспособность защиты систем теплопотребления	Выполнено	Акт №12 от 23.07.2024г проверки работоспособности защиты системы теплопотребления

			(форма 13)
10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности	Выполнено	Акт №13 от 23.07.2024г проверки наличия паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности
11.	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией	Не требуется	Не предусмотрено проектом
12	Проведения испытания оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность	Не требуется	Не предусмотрено проектом
13.	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов	Выполнено	Акт №б/н от 21.08.2024г проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеватора ООО «ПКК Энерго»
14.	Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель	Выполнено	Справка об отсутствии задолженности №141 от 29.07.2024г. Акт сверки взаимных расчетов между ООО «ПКК Энерго», код 515746 за период 01.01.2024 - 30.06.2024г.
15.	Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок	Выполнено	Справка об укомплектованности ремонтных бригад по эксплуатации теплопотребляющих установок персоналом (ОМС Управление образованием ПГО №01-12/1539)
16.	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность	Выполнено	Акт №16 от 23.07.2024 испытания на плотность и прочность систем отопления
17.	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к настоящими Правилами	Выполнено	Справка по параметрам надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии №142 от 29.07.2024 г
18	Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом у потребителей тепловой энергии, являющихся лицами, осуществляющими в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом	Не требуется	

Готово

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

МБОУ ПГО «Средняя образовательная школа с. Полдневая»

(наименование объекта)

Готово

к отопительному периоду 2024-2025 гг.


Документы, рассмотренные комиссией (перечислить):


1. Приказ №15911-Д от 05.07.2024 «О назначение ответственного за эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей».
2. Протокол № 54-24-4625 от 07.03.2024 проверки знаний правил работы на объектах теплоснабжения Батиной Тамары Георгиевны
3. Протокол № 54-24-4623 от 07.03.2024 проверки знаний правил работы на объектах теплоснабжения Жалиевой Эльмиры Халиловны
4. Приказ №160/1-Д от 05.07.2024 «О создании постоянно действующей комиссии по контролю за рабочим состоянием системы теплопотребления зданий МБОУ ПГО «СОШ с. Полдневая».
5. Акт № 1 от 23.07.2024г. гидравлической промывки внутренней системы отопления
6. Акт №2 от 23.07.2024г. промывки систем отопления
7. Акт №5 от 23.07.2024г. выполнения плана ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду 2024/2025 г.г. систем теплопотребления.
8. Приказ №161/1-Д от 05.07.2024г. «Об утверждении годового плана- графика ремонта системы теплопотребления»
9. Годового плана- графика ремонта системы теплопотребления
10. Акт №6 от 23.07.2024г. разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и разграничения эксплуатационной ответственности сторон.
11. Акт №7 от 23.07.2024г. испытания тепловых сетей на прочность и плотность.
12. Акт №8 от 23.07.2024г. проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления к отопительному периоду 2024-2025г.г
13. Акт №9 от 23.07.2024г. осмотра состояния зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери).
14. Акт №10 от 23.07.2024г. технического состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых сетей.
15. Акт №11 от 23.07.2024г. работоспособности приборов учета.
16. Акт №12 от 23.07.2024г. проверки работоспособности защиты системы теплопотребления
17. Акт №13 от 23.07.2024г. проверки наличия паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.
18. Акт № б/н от 21.08 2024г. проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеватора. ООО «ПКК Энерго»
19. Акт сверки взаимных расчетов между ООО «ПКК ЭНЕРГО», код 515746 за период 01.01.2024-30.06.2024г.
20. Справка об отсутствии задолженности по коммунальным услугам №141 от 29.07.2024г.
21. Справка №01-12/1539 об укомплектованности ремонтных бригад по эксплуатации теплопотребляющих установок персоналом (ОМС Управление образованием ПГО)
22. Справка №143 от 23.07.2024г. о наличие аварийного запаса расходных материалов и запасных частей.
23. Акт №16 от 23.07.2024г. испытания на плотность и прочность систем отопления.
24. Справка №142 от 29.07.2024г. по параметрам надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии.

Председатель комиссии:


/Т.А. Комякова
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:


/И.А. Кузнецова
(подпись, расшифровка подписи)


/С.Г. Яковлева
(подпись, расшифровка подписи)

Iternl

_____ /И.А. Петина
(подпись, расшифровка подписи)

Буд

_____ /О.Н. Будылина
(подпись, расшифровка подписи)

_____ /М.А. Ливанов
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:

"*13*" *сентября* 2024 г.

_____/_____/_____
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного
представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации,
теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого
проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176582781996954633309689447090513787464982389947

Владелец Батина Тамара Георгиевна

Действителен с 05.03.2024 по 05.03.2025