

09.01.2018г. в отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО поступило заявление о пожаре в бане по адресу: г. Полевской, пер. Красногорский, произошедшего **04.01.2018г.** Пожар был потушен собственными силами хозяина бани. Площадь пожара составила 2 кв.м. В результате пожара повреждена баня, жертв и пострадавших нет. Причина пожара неисправность печного оборудования.

10.01.2018г. в 05 час. 00 мин. в пожарную охрану поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Полевской, к/с «Солнечный». К моменту прибытия первого подразделения в 05 ч. 11 мин. горела баня на садовом участке открытым пламенем. В тушении пожара были задействованы 2 автоцистерны, 8 человек личного состава ФГКУ 10 ОФПС 64 ПСЧ и ПСС ПАО «СТЗ». Время ликвидации пожара 06 час. 15 мин. Площадь пожара составила 20 кв.м. В результате пожара огнем уничтожена баня, погиб мужчина 1984 г.р. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Меры предосторожности при работе с печью, дымоходом

Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей.

Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.

Чтобы не допустить перекала печи рекомендуется топить ее два - три раза в день и не более чем по полтора часа.

За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.

Перед началом отопительного сезона следует прочистить печи и дымоходы, отремонтировать и побелить известковым или глиняным раствором, чтобы можно было заметить появившиеся черные, от проходящего через них дыма, трещины.

При проверке дымоходов контролировать наличие тяги и отсутствие засорения; плотность и обособленность их; наличие и исправность разделок, предохраняющих сгораемые конструкции; исправность и правильность расположения оголовка относительно крыши, близко расположенные деревья и сооружения для того, чтобы удостовериться, что дымоходы размещены вне зоны ветрового подпора. Ремонт и кладку печей можно доверять только лицам и организациям, получившим специальную лицензию МЧС России на проведение этих работ.

Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или межэтажными перекрытиями должны иметь утолщения кирпичной кладки - разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи.

Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток - отступку. На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический (предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см.

Во избежание образования трещин в кладке - периодически прочищайте дымоход от скапливающейся в нем сажи. Не реже 1 раза в три месяца привлекайте печника-трубочиста очищать дымоходы от сажи.

Не следует сушить на печи вещи и сырые дрова.

Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи.

Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены.

С наступлением минусовых температур опасно обмерзание дымоходов, которое может привести к нарушению вентиляции жилых помещений. В зимнее время не реже одного раза в месяц необходимо осматривать оголовки дымоходов с целью предотвращения обмерзания и закупорки дымоходов. Владельцы домов (как частных, так и ведомственных, а также муниципальных) обязаны проверять дымоходы на наличие в них надлежащей тяги.

Телефоны пожарной охраны/экстренных служб:

С городского тел.: 01, 101, 112, 3-23-10, 2-32-69.

С сотового тел.: 112 – с любого оператора сотовой связи.